

OS式減震防振装置

通常時は防振、地震時は減震


【PAT】




"genshin" coherent technology
for vibration control

■ 特長

- 大地震に備えた事業継続計画 (BCP) をサポート
- 通常時は安定した防振性能を発揮
- 地震時は震度7クラスの地震力を震度5へ低減し機器の破損を軽減
- 国土交通省監修
「建築設備耐震設計・施工指針」に準拠




震度7クラスの地震発生



減震対策効果

設備機器への影響を
震度5クラスに低減 (早期復旧)



* 従来のOS式防振装置とは取り合い寸法など変更はありません。

* 機器の質量、重心位置から吸振体の配置を行っております。
オプションの防雪フード等を装着される場合や設置状況によっては
調整が必要になります。

* 本カタログ中の減震に関する表記は当社が指定した特定の実験環境下で確認したものであり、
今後発生する地震震度階に対して保証するものではありません。


設備機器の破損を軽減

震度5強までの地震被害は少ない。
震度6~7の被害を震度5へ
低減するのが減震です。




■ 地震の複雑な動き

水平方向X、Y・鉛直方向、最大加速度
3成分合成



■ 3次元加振実験：減震効果の検証

入力地震波：
栃木県 kik-net 芳賀波 80% (東北地方太平洋沖地震 2011年3月11日)



設備機器の損壊規模を震度7クラスから震度5へ低減

※減震効果は対象機、設置環境、地震の規模により異なります。

※対象機により減震の方式は異なります。

減震防振装置 納入事例

■ 学校法人 中央大学附属横浜中学校・高等学校 様 (神奈川県)



■ 医療法人 川崎病院 様 (兵庫県)



特許機器株式会社

設備振動営業部

東京	〒101-0031	東京都千代田区東神田 2-5-15	TEL (03) 6831-0001
大阪	〒541-0041	大阪府大阪市中央区北浜 2-6-26	TEL (06) 6487-3202
中部	〒460-0003	名古屋市中区錦 2-10-13	TEL (052) 220-0888
九州	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前 3-2-8	TEL (092) 474-2773

快適で最適な環境づくりのご相談は、豊富な経験・実績で信頼できる特許機器へ <https://www.tokkyokiki.co.jp>
このカタログは2026年1月現在のものです。製品の改良にともない一部仕様を変更することがあります。

複写・転載を禁止します

Vol.1
Cat No. 26.01.03